

Tel.: 05333 - 948 021 Fax: 05333 - 948 022 ulf.harrendorf@t-online.de www.ulfharrendorf.de

Ihr Schornsteinfegermeister informiert

Planungsunterlage für die Errichtung eines Kaminofens Bauart 1

	Ja	INCIII
Zulassung der Feuerstätte vorhanden		
Typenschild mit Ü-Zeichen bzw. CE-Norm vorhanden		
Feuerstätte entspricht Bauart 1		
Selbstschließende Türen		
Zugelassen für gewählten Brennstoff (Holz, Pellets, Brikett, Koks)		
Raumheizvermögen der Feuerstätte stimmt mit dem zu beheizenden Raum überein		
Nennwärmeleistung der Feuerstätte < 11kW		
Können die Sicherheitsabstände nach hinten und zu den Seiten eingehalten werden		
Zusätzlicher Fußbodenschutz notwendig		
Möbel im Strahlungsbereich der Feuerstätte		
Schornstein vorhanden		
ggf. Neubau eines Schornsteins möglich		
Bausubstanz des Schornsteins in Ordnung		
Querschnittsberechnung vorhanden		
Bez. Schornsteinfegermeister informiert		
Bauunterlagen für Genehmigung komplett		
Befinden sich im Gebäude Dunstabzugsanlage oder Wäschetrockner mit Abluft nach außen (besondere Vorschriften beachten)		
ist für ausreichend Verbrennungsluft gesorgt		
ist ein Schornsteinanschluss für die Feuerstätte vorhanden		
kann der Anschluss der Feuerstätte mittels Doppelwandmuffe erfolgen		

- Nehmen Sie sich bei der Planung Ihres Kaminofens Zeit.
- Arbeiten Sie die Liste in Ruhe ab. Alle Punkte sind auf meiner Web-Seite erklärt.
- Sie sollten alle Punkte mit ja beantworten können.

Sollte es Probleme oder Unklarheiten geben, informieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfegermeister. Er hilft Ihnen gern.

